

БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ

Нови Сад

ЈНМВ 0122-1/18-4

Датум: 01. 03. 2018.

Додатне информације / појашњење број 1.
у вези Конкурсне документације за јавну набавку намештаја у каталогу
ЈНМВ 0122-1/18

Наручилац је дана 28. 02. 2018. године, од заинтересованог лица путем мејла, примио захтев за додатним информацијама и објашњењима Конкурсне документације за јавну набавку намештаја у каталогу ЈНМВ 0122-1/18:

Позиција 00-12

Можете ли појаснити, дати ближи опис, скицу или цртеж металног кружног носача, којим се фиксирају дрвени елементи за под и плафон, како бисмо дали адекватну понуду.

Позиција 00-10

Молим Вас да прецизирате да ли у ову позицију улазе и лед расвета (и каква, која јачина траке, тип, дужина – дати неку скицу и позицију лед расвете) као и клип шине са сајлама? Можете ли дати јаснији опис, скицу или детаљ клизног система стаклених врата као и која дебљина и тип стакла се користи?

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, Библиотека Матице српске као наручилац доставља одговор:

Позиција 00-12

Метални кружни носач може бити глатка арматура са папучицом која се утипла у под односно плафон, или неко слично решење које би одговарало за дату позицију.

Позиција 00-10

ЛЕД расвета односно расвета не улази у ову позицију, тип сајле и шине у гипсаној ниши дефинисано је у графичкој документацији POS G.

Клизни систем врата Дорма или одговарајуће, дебљина стакла СИГУРНОСНО СТАКЛО 8-19mm.

Ове додатне информације, односно појашњења, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама, објављују се на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Комисија за јавну набавку:

Маријана Нађбаби Панић с.р.

Гордана Ђилас с.р.

Мирослав Алексић с.р.